

Prüfbescheinigung nach Niederspannungsrichtlinie *Test Certificate in compliance with the LV-Directive*

Bescheinigungs-Nr. <i>Certificate no.</i>	B GS 050111-01 Sinusstrom	
Bescheinigungsinhaber <i>Certificate Holder</i>	Sinusstrom GmbH Ehrenbergstr. 11 98693 Ilmenau	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Sinusstrom GmbH Ehrenbergstr. 11 98693 Ilmenau	
Produkt <i>Product</i>	PV-Generator-Anschlusskasten	
Typenbezeichnung <i>Type</i>	Sinusstrom Spider 8x5	
Prüflabor <i>Testing facility</i>	CE-LAB GmbH, Am Hammergrund 1, D-98693 Ilmenau	
Prüfbericht-Nr. <i>Test report no.</i>	Pb GS 090810-01	
Ziel der Prüfung <i>Purpose of the test</i>	Nachweis der Übereinstimmung mit den normativen Forderungen	
Geprüft nach <i>Tested according to</i>	EN 61010-1:2001	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 1 - Allgemeine Anforderungen
Erstellt am <i>Issued on</i>	05.01.2011	
Gültigkeit <i>Validation</i>	Die Bescheinigung gilt für die Dauer von höchstens 5 Jahren! Sie erlischt jedoch, wenn sich die typische Konfiguration des Produktes ändert, wenn Änderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau vorgenommen oder eingesetzte Bauelemente, Komponenten und Materialien ersetzt werden.	

Das bezeichnete Produkt / die beschriebene Prüfkfiguration wurde einer Typprüfung nach den oben genannten Normen bzw. spezifizierten Prüfabschnitten unterzogen. Die Einhaltung der Anforderungen dieser angewendeten harmonisierten Normen steht im Kontext zur Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und ist somit notwendige Voraussetzung zur CE-Kennzeichnung des Produktes und zur Ausstellung erforderlicher Konformitätsunterlagen.

Prüfung bestanden **Das Produkt entspricht den Forderungen der angewendeten**
Test passed **Norm. Das Ziel der durchgeführten Prüfungen wurde erfüllt.**

Vorliegende Bescheinigung gilt nur gemeinsam mit dem zugehörigen Prüfbericht. Die Prüfungen erfolgten nach Vorgabe der DIN EN ISO/IEC 17025 und in Übereinstimmung mit dem Qualitäts-Management-System der CE-LAB GmbH. Der akkreditierte Dienstleistungsumfang des Unternehmens geht aus dem Anhang der Akkreditierungsunterlagen hervor.

Dipl.-Ing. J. Schönau, CE-LAB GmbH

CE-LAB GmbH
Am Hammergrund 1
98693 Ilmenau
Tel.: 03677 / 64 79-0 · Fax: 64 79-99

CE-LAB*tested*